

# ZERTIFIKAT

## Zulassungsempfehlung für: PE Abwasserrohrsysteme

Nummer	<b>11016</b>
Laufzeit	01.07.2018 – 31.12.2022; ausgestellt am 11.07.2018
Inhaber	Jansen AG, 9463 Oberriet, Schweiz
Produkt	Abwassersystem PE Vollwandrohr Abwassersystem PE Sickerrohre gelocht Abwassersystem PE Sickerrohre geschlitzt
Anwendung	U / UD, im Grund und unter Gebäuden
Grundlage	R 592 012-2:2015 und EN 12666
Prüfinstitut	SKZ, Würzburg, Deutschland
Marke / Typ	JANSEN bianco
Dimensionen	110 – 400 mm
Steifigkeit	SN 2 und SN 4 (Details siehe Einzelblatt)
Farbe	Schwarz RAL 9004
Verbindungen	Steckmuffen und angeformte Muffen
Dichtungen	Bode Typ: bode SX DN 100-400mm Bode Typ: bode SX2 DN 300-400mm

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.