

ZERTIFIKAT

Zulassungsempfehlung für: PE Abwasserrohrsystem

Nummer	15003
Laufzeit	01.01.2015 – 31.12.2019; ausgestellt am 07.02.2015
Inhaber	JANSEN AG, 9463 Oberriet, Schweiz
Produkt	Abwassersystem PE HD Vollwandrohr
Anwendung	UD, im Grund und unter Gebäuden
Grundlage	R 592 012-2:2015 und EN 12666
Prüfinstitut	SKZ, Würzburg, Deutschland
Marke / Typ	JANSEN nero
Dimensionen	110 – 300 mm
Steifigkeit	SN 4, 110 - 160mm (Details siehe Einzelblatt) SN 2, 200 - 300mm
Farbe	schwarz
Verbindungen	Spiegelschweissen, Steckmuffen, Elektroschweissmuffen
Dichtungen	Bode Typ: BL

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.