

ZERTIFIKAT

SKZ

Die SKZ - Testing GmbH verleiht der Firma

**Jansen AG Kunststoffwerk
Industriestrasse 34
CH-9463 Oberriet SG**

Produktionsstandort: Jansen AG Kunststoffwerk, CH-9463 Oberriet SG

das Recht zum Führen des SKZ-Zeichens



A 141

für nachstehende Kunststofferzeugnisse

**Heizungsrohre aus PB-H und PB-R, mit Sauerstoffsperrsicht,
3-schichtig, Fertigungsgruppe 1 ($d_n \leq 63$ mm)**

Werkstoff	Dimension	Anwendungsklasse	
		4	5
PB-H	8 x 1,0 mm, 14 x 2,0 mm, 14,5 x 1,8 mm, 16 x 2,0 mm, 17 x 2,0 mm, 18 x 2,0 mm	10 bar	10 bar
	10 x 1,0 mm, 12 x 1,3 mm, 15 x 1,5 mm (Variante 2), 20 x 2,0 mm	10 bar	8 bar
	15 x 1,5 mm (Variante 1)	8 bar	6 bar
PB-R	14 x 2,0 mm, 14,5 x 1,8 mm, 16 x 2,0 mm, 17 x 2,0 mm	10 bar	10 bar
	8 x 1,0 mm, 18 x 2,0 mm	10 bar	8 bar
	10 x 1,0 mm, 12 x 1,3 mm, 15 x 1,5 mm (Variante 2), 20 x 2,0 mm	8 bar	8 bar
	15 x 1,5 mm (Variante 1)	6 bar	6 bar

nach den SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.4:2013-05**.

Mit der Führung des SKZ-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 8. Januar 2002

Gültig bis: 13. Januar 2031

Würzburg, 14. Januar 2026



i. V. Michael Klute

Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle