

ZERTIFIKAT

SKZ

Die SKZ - Testing GmbH verleiht der Firma

**Jansen AG Kunststoffwerk
Industriestraße 34
CH-9463 Oberriet SG**

Produktionsstandort: Jansen AG Kunststoffwerk, CH-9463 Oberriet SG

das Recht zum Führen des SKZ-Zeichens



A 325

für nachstehende Kunststofferzeugnisse

**Heizungsrohre aus PE-RT Typ I, mit Sauerstoffsperrsenschicht,
5-schichtig, Fertigungsgruppe 1 ($d_n \leq 63 \text{ mm}$)**

Dimension	Anwendungsklasse	
	4	5
14 x 2,0 mm, 16 x 2,0 mm	8 bar	6 bar
8 x 1,0 mm, 10 x 1,3 mm, 12 x 1,3 mm, 17 x 2,0 mm, 18 x 2,0 mm, 20 x 2,0 mm, 26 x 3,0 mm, 32 x 3,0 mm	6 bar	4 bar

nach den SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.16:2024-02**.

Mit der Führung des SKZ-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 8. Januar 2002

Gültig bis: 13. Januar 2031

Würzburg, 14. Januar 2026



i. V. *Michael Klute*

Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle